



Kurzbericht



Ferienhaus Hoddersdiek – Wohnung 1

Ferienhaus Hoddersdiek – Wohnung 1

Anschrift

Hoddersdiek 1
26969 Butjadingen-Burhave

Kontaktdaten

Tel.: +49 6766 8028
E-Mail: info@ferientraeume-burhave.de
Web: www.ferientraeume-burhave.de/start/



Prüfergebnis

Die **Ferienwohnung 1 im Ferienhaus Hoddersdiek** wurde am 14. Dezember 2019 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **März 2020 bis Februar 2023** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebs.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-fuer-alle.de.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung und teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer**“.

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es gibt einen nicht gekennzeichneten Parkplatz für Menschen mit Behinderung (Stellplatzgröße: 260 cm x 630 cm).
- In ca. 450 Metern Entfernung befindet sich die Bushaltestelle "Burhave Jadestraße".
- Die Ferienwohnung ist stufenlos zugänglich über den Haupteingang. Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume und Einrichtungen sind stufenlos/ebenerdig zugänglich.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Türen/Durchgänge sind mindestens 100 cm breit.

Wohnküche

- Die Bewegungsflächen vor der Küchenzeile (Herd, Spüle) betragen: 121 cm x 400 cm.
- Der Esstisch ist unterfahrbar (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm).



- Die Arbeitsfläche, die Spüle und der Herd sind unterfahrbar.

Schlafzimmer 1 (Doppelzimmer)

- Die Bewegungsflächen betragen: vor wesentlichen, feststehenden Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) 168 cm x 400 cm; links neben dem Bett 75 cm x 290 cm; rechts neben dem Bett 180 cm x 290 cm;
- Das Bett ist 70 cm hoch.

Schlafzimmer 2 (Doppelzimmer)

- Die Bewegungsflächen betragen: vor wesentlichen, feststehenden Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) 164 cm x 400 cm; links neben dem Bett 180 cm x 300 cm; rechts neben dem Bett 63 cm x 300 cm;
- Das Bett ist 70 cm hoch.

Schlafzimmer 3 (Doppelzimmer)

- Die Bewegungsflächen betragen: vor wesentlichen, feststehenden Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) 125 cm x 350 cm; links neben dem Bett 215 cm x 280 cm; rechts neben dem Bett 120 cm x 280 cm;
- Das Bett ist 70 cm hoch

Kleines Badezimmer (verbunden mit Schlafzimmer 2)

- Die Bewegungsflächen im Bad betragen: vor/hinter der Tür mindestens 112 cm x 170 cm; vor dem WC 108 cm x 144 cm ; links neben dem WC 42 cm x 65 cm und rechts neben dem WC 142 cm x 65 cm ; vor dem Waschbecken 119 cm x 144 cm;
- Das Waschbecken ist eingeschränkt unterfahrbar.
- Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die Dusche ist schwellenlos zugänglich.
- Die Bewegungsfläche in der Dusche beträgt 120 cm x 120 cm.
- Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden.
- Es sind keine Haltegriffe in der Dusche vorhanden.
- Es ist ein Alarmauslöser vorhanden.

Großes Badezimmer

- Das Bad ist nicht für Menschen mit Behinderung konzipiert (z.B. sehr kleine Bewegungsflächen seitlich vom WC, keine Haltegriffe in der Dusche etc.).



- Die Bewegungsflächen im Bad betragen: vor/hinter der Tür mindestens 179 cm x 155 cm; vor dem WC 134 cm x 178 cm; vor dem Waschbecken 140 cm x 186 cm; links neben dem WC 41 cm x 65 cm und rechts neben dem WC 84 cm x 65 cm.
- Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden. Der Haltegriff ist hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar.
- Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die Dusche ist schwellenlos zugänglich.
- Die Bewegungsfläche in der Dusche beträgt 120 cm x 120 cm.
- Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden.
- Es sind keine Haltegriffe in der Dusche vorhanden.
- Es ist kein Alarmauslöser vorhanden.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es gibt keinen optisch deutlich wahrnehmbaren Alarm.
- In der Wohnküche des Apartments sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.

Schlafzimmer 1-3 (Doppelzimmer)

- In Schlafzimmer 1-3 ist jeweils mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Das Klingeln oder Anklopfen an die Zimmertür wird in keinem der Schlafzimmer 1 – 3 durch ein Blinksignal angezeigt, welches in allen Räumen wahrgenommen werden kann.
- Es wird W-LAN angeboten.



Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Assistenzhunde bis Schulterhöhe 40 cm dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume mitgebracht werden.
- Der Eingang ist weder visuell kontrastreich gestaltet und noch durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche sind gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.
- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Name bzw. Logo der Ferienwohnung 1 sind von außen nicht klar erkennbar.
- Die Ziele der Wege sind in Sichtweite.
- Es gibt keine Informationen in Leichter Sprache.
- Informationen sind nicht mit Piktogrammen oder Bildern dargestellt.