

Bericht für den Gast



Wildpark Schwarze Berge, Eingang

Wildpark Schwarze Berge

Anschrift	Am Wildpark 1 21224 Rosengarten
Kontaktdaten	Tel.: 040 / 819774750 E-Mail: http://www.wildpark-schwarze-berge.de Web: www.wildpark-schwarze-berge.de

Prüfergebnis

Der **Wildpark Schwarze Berge** wurde am 29. März 2016 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Oktober 2016 bis September 2019** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Es wurden der Wildpark, die Restaurants Wildpark und Waldhaus sowie das SB-Restaurant Futterkrippe erfasst. Am Campingplatz wurden der Waschraum und der Aufenthaltsraum erfasst.



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.






In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.

Überblick über das Prüfergebnis

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> Barrierefreiheit geprüft </div>  </div>					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Parken	✓	-	-	-	5 Stellplätze à 250 cm x 500 cm
ÖPNV	✓	✓	-	-	Bewegungsfläche entlang der Bushaltestelle 182 cm breit
Eingang Kasse	✓ ✓	✓ -	✓ -	✓ -	Flurbreite vor der Kasse 100 cm
Wildpark: Wege/Rundgang	✓	✓	-	-	Längsneigung des Weges teilweise 23 %
Wildpark: WC für Menschen mit Behinderung am Eingang Wildpark: SB-Restaurant "Futterkrippe" Wildpark: Shop	✓ ✓ ✓	✓ - -	- - -	- - -	u.a. Türschwelle 5,5 cm keine unterfahrbaren Tische vorhanden Tresenhöhe 105 cm
Wildpark: Freigehege	✓	-	-	-	Wegbreite 100 cm, Längsneigung des Weges teilweise 27 %
Wildpark: Kunsthandwerkhalle	✓	✓	✓	✓	






<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">Barrierefreiheit geprüft</div>  </div>					Bemerkungen
Wildpark: WC für Menschen mit Behinderung in der Kunsthandwerkhalle	✓	-	-	-	keine Bewegungsfläche neben dem WC
Wildpark: WC für Menschen mit Behinderung beim Fledermaushaus	✓	-	-	-	Bewegungsfläche neben dem WC max. 51 cm x 72 cm
Wildpark: Gastronomie "Waldhaus"	✓	✓	-	-	Wegbreite 134 cm
Wildpark: WC für Menschen mit Behinderung am Waldhaus	✓	✓	-	-	Bewegungsflächen unter 150 cm x 150 cm
Wildpark: WC für Menschen mit Behinderung an der Köhlerhütte	✓	-	-	-	u.a. WC-Tiefe 54 cm
Restaurant: Gastraum	✓	-	-	-	Rampe zum Eingang mit 10 % Steigung
Restaurant: WC für Menschen mit Behinderung	✓	✓	-	-	u.a. Türschwelle 5,5 cm
Camping: WC, Waschaum	✓	-	-	-	keine Haltegriffe in der Dusche
Camping: Aufenthalts- und Inforaum	✓	✓	-	-	Türbreite 86 cm, Türschwelle 4 cm

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es sind fünf Parkplätze für Menschen mit Behinderung vorhanden (Stellplatzgröße 250 cm x 500 cm; Entfernung zum Eingang ca. 50 m).
- Eine ÖPNV-Bushaltestelle ist ca. 250 m vom Eingang entfernt.
- Zwischen Parkplatz und Eingang hat der Weg eine Steigung von 11 % auf einer Strecke von 10 m.
- Der Zugang zum Wildpark ist schwellen- und stufenlos möglich.
- Alle für den Gast nutzbaren Räume sind ebenerdig erreichbar, Ausnahme: das Restaurant Wildpark. Zum Restaurant Wildpark gelangt man alternativ zu 17 Stufen über eine Rampe mit überwiegend 6 %, max. 10 % Steigung. Alternativ steht auch ein Treppenlift zur Verfügung.
- Türschwellen sind max. 2 cm hoch. Ausnahme: die WC-Tür am Eingang mit 5,5 cm und die WC-Tür beim Fledermaushaus mit 3 cm.
- Alle Durchgänge/Türen sind mind. 90 cm breit. Ausnahme: WC-Tür bei der Köhlerhütte mit 80 cm und die Tür zum Aufenthalts- und Inforaum am Campingplatz mit 86 cm.
- Die Wege im Wildpark und im Freigehege haben teilweise Neigungen bis zu 27 % auf kurzen Streckenabschnitten.
- In den einzelnen Gastronomiebereichen sind unterfahrbare Tische vorhanden. Ausnahme: das SB-Restaurant Futterkrippe, dort sind die Tische 72 cm hoch und weniger als 30 cm tief.
- Es werden Führungen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer angeboten.

WCs / Sanitärräume für Menschen mit Behinderung

- In den Sanitärräumen betragen die Bewegungsflächen neben dem WC (Breite x Tiefe):



- WC am Eingang: rechts 132 cm x 70 cm, links 49 cm x 70 cm;
- WC in der Kunsthandwerkerhalle: rechts 30 cm x 72 cm, links 40 cm x 72 cm;
- WC beim Fledermaushaus: rechts 51 cm x 72 cm, links 49 cm x 72 cm;
- WC im Waldhaus: rechts 104cm x 69 cm, links 104 cm x 69 cm;
- WC bei der Köhlerhütte: rechts 75 cm x 54 cm, links 87 cm x 54 cm;
- WC im Waschhaus am Campingplatz: rechts 50 cm x 71 cm, links 152 cm x 71 cm.
- Hochklappbare Haltegriffe an den WCs sind vorhanden.
- Die Waschbecken sind unterfahrbar und die Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die Dusche im Waschraum am Campingplatz ist stufenlos begehbar. Die Duschfläche beträgt 152 cm x 189cm. Es ist kein Duschstuhl vorhanden und Haltegriffe sind nicht angebracht.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Bei einem akustischen Alarm erscheint kein optisch wahrnehmbares Blink- oder Blitzsignal.
- Es werden Führungen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen angeboten.

Gastronomie

- Es sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld einschränken.
- Es gibt Tische mit geringen Umgebungsgeräuschen.
- Im Restaurant Wildpark und im SB-Restaurant Futterkrippe sind elektroakustische Beschallungen (Musiklautsprecher) vorhanden. Diese sind abschalt- bzw. regelbar.



Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Außenwege haben meist keine visuell kontrastreiche oder taktil erfassbare Gehwegbegrenzung.
- Der Haupteingang ist nicht visuell kontrastreich gestaltet.
- Im Eingangsbereich sind Glastüren vorhanden. Diese sind mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet und öffnen automatisch.
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.
- Räume und Flure sind hell ausgeleuchtet.
- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.
- Es ist kein durchgängiges Leitsystem mit Bodenindikatoren vorhanden.
- Treppen sind nicht visuell oder taktil kontrastreich gestaltet, außer bei der Treppe zum Restaurant. Handläufe sind vorhanden.
- Die Speisekarten im Restaurant Wildpark und im Speiseraum Waldhaus sind nicht in schnörkelloser und kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Es werden Führungen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen angeboten.



Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Unterbrechungsfreie Wegeleitsysteme oder Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand sind nicht vorhanden.
- Es gibt keine Informationen in leichter Sprache.
- Es gibt keine Speisekarte mit Bildern der Speisen, die Speisen werden nicht sichtbar präsentiert (Buffet, Theke).
- Informationen sind nicht mit Piktogrammen oder Bildern dargestellt (Ausnahme: Beschilderung des WCs).
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.
- Es werden Führungen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen angeboten.