



Kurzbericht



Hotel–Pension Sonnenhügel

Hotel–Pension Sonnenhügel

Anschrift

Zur Amtsheide 9
29549 Bad Bevensen

Kontaktdaten

Tel.: +49 5821 5410
E-Mail: hotel@sonnenhuegel-bevensen.de
Web: www.sonnenhuegel-bevensen.de



Prüfergebnis

Die **Hotel-Pension Sonnenhügel** wurde am 25. Mai 2020 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Juni 2020 bis Mai 2023** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebs.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-fuer-alle.de.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**“.

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es gibt einen gekennzeichneten Parkplatz für Menschen mit Behinderung (Stellplatzgröße: 200 cm x 500 cm).
- Fast alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume und Einrichtungen sind stufenlos oder über einen Aufzug zugänglich.
- Ausnahme: Die Terrasse in Zimmer 108 ist nur über eine Schwelle von 5 cm Höhe zugänglich.
- Die Aufzugskabine ist 108 cm x 100 cm groß. Die Aufzugtür ist 80 cm breit.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Türen/Durchgänge sind mindestens 68 cm breit.
- Die Rezeption ist an der niedrigsten Stelle 90 cm hoch. Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.
- Im Speise- und Frühstücksraum sind bis zu 20 unterfahrbare Tische vorhanden (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm).



- Es ist ein öffentliches WC vorhanden, welches über max. einer Stufe erreichbar ist und eine Türbreite von min. 70 cm aufweist. Das WC ist nicht für Menschen mit Behinderung konzipiert.

Zimmer 108 (Doppelzimmer)

- Die Bewegungsflächen vor/hinter der Tür sind mindestens 113 cm x 180 cm groß.
- Die Bewegungsflächen betragen:
vor wesentlichen, feststehenden Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) 350 cm x 150 cm; links neben dem Bett 166 cm x 340 cm; rechts neben dem Bett 75 cm x 340 cm.
- Das Bett ist 65 cm hoch.

Badezimmer in Zimmer 108

- Die Tür öffnet nach innen.
- Die Bewegungsflächen im Bad betragen:
vor/hinter der Tür, vor dem WC sowie vor dem Waschbecken 103 cm x 150 cm;
links und rechts neben dem WC ist keine Bewegungsfläche vorhanden.
- Das Waschbecken ist eingeschränkt unterfahrbar.
- Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die Dusche ist nicht stufenlos zugänglich (Schwelle von 11 cm).
- Die Bewegungsfläche in der Dusche beträgt 80 cm x 80 cm.
- Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden.

Zimmer 012 (Doppelzimmer)

- Die Bewegungsflächen vor/hinter der Tür sind mindestens 120 cm x 500 cm groß.
- Die Bewegungsflächen betragen:
vor wesentlichen, feststehenden Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) 117 cm x 300 cm; links neben dem Bett 38 cm x 270 cm; rechts neben dem Bett 53 cm x 270 cm.
- Das Bett ist 50 cm hoch.

Badezimmer in Zimmer 012

- Die Tür öffnet nach innen.
- Die Bewegungsflächen im Bad betragen:
vor/hinter der Tür, vor dem WC sowie vor dem Waschbecken 176 cm x 102 cm;
links und rechts neben dem WC ist keine Bewegungsfläche vorhanden.
- Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden. Der Haltegriff ist nicht hochklappbar.
- Das Waschbecken ist eingeschränkt unterfahrbar.



- Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die Dusche ist schwellenlos zugänglich.
- Die Bewegungsfläche in der Dusche beträgt 80 cm x 80 cm.
- Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden.

Sauna / Wellnessbereich

- Die Bewegungsflächen im Wellnessbereich betragen:
vor/hinter der Tür 500 cm x 122 cm;
- Die Bewegungsflächen in der Sauna betragen:
vor/hinter der Tür sowie vor der unteren Sitzbank 97 cm x 142 cm;
- Der Wellnessbereich und die Sauna sind schwellenlos zugänglich.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es gibt keinen optisch deutlich wahrnehmbaren Alarm.
- Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt.
- Im Speise- und Frühstücksraum sind bis zu 20 Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.
- Es gibt einen Sitzbereich mit geringen Umgebungsgeräuschen (z.B. Sitzecke, separater Raum).

Zimmer 108 + 012 (Doppelzimmer)

- Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Das Klingeln oder Anklopfen an die Zimmertür wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt, welches in allen Räumen wahrgenommen werden kann.
- Es wird W-LAN angeboten.



Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Assistenzhunde dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume mitgebracht werden.
- Der Eingang ist visuell kontrastreich gestaltet und durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche sind gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.
- Die Beschilderung ist in gut lesbarer und kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt.
- Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet und taktil erfassbar.
- Alternativ sind Treppen vorhanden. Treppenstufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet. Treppen haben beidseitige Handläufe.
- Die Schrift der Speisekarte ist nicht in schnörkelloser und kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Es ist eine Speisekarte in Großschrift vorhanden, jedoch keine in Brailleschrift.

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Name bzw. Logo der Hotel–Pension Sonnenhügel sind von außen klar erkennbar.
- Die Ziele der Wege sind in Sichtweite.
- Es ist keine Speisekarte mit Bildern vorhanden und die Speisen werden nicht sichtbar präsentiert (Buffet, Theke).