

Parkhotel Bad Bevensen

Alter Wiesenweg 2
29549 Bad Bevensen

Tel: +49 5821 7007
Fax:

info@parkhotel-bad-bevensen.com
<https://www.parkhotel-bad-bevensen.com/>

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 26. Mai 2020 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Parkhotel Bad Bevensen

©Guido Frank

Parken

Parkplatz



Parkplatz

©Guido Frank



Parkplatz

©Guido Frank

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 2 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 200 cm

Stellplatzlänge: 350 cm

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 20 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Zwei Stellplätze an der Strasse, die nicht zum Hotel gehören.

Weg außen

Weg vom Parkplatz zum Haupteingang



Weg außen

©Guido Frank

Breite des Weges: 120 cm

Länge des Weges: 20 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 10 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 5 m.

Weg vom Parkplatz zum Nebeneingang



Weg vom Parkplatz zum Nebeneingang

©Guido Frank

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 10 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 6 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 10 m.

Haupteingang

Eingangsbereich



Eingangsbereich

©Guido Frank



Eingangsbereich

©Guido Frank

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschanke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 238 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 190 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Weg vom Parkplatz zum Haupteingang



Weg außen

©Guido Frank

Breite des Weges: 120 cm

Länge des Weges: 20 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 10 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 5 m.

Treppe vor dem Haupteingang



Treppe vor dem Haupteingang

©Guido Frank

Vorhandene Schwellen/Stufen: 3

Höhe der Schwellen/Stufen: 16,5 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Rezeption

Rezeption



Rezeption

©Guido Frank



Rezeption

©Guido Frank

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 300 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 110 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 110 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Wege im Erdgeschoss



Wege im Erdgeschoss

©Guido Frank



Wege im Erdgeschoss

©Guido Frank

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 147 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Zimmer 47

Schlafrum



Schlafrum

©Guido Frank



Schlafrum

©Guido Frank



Schlafrum

©Guido Frank



Schlafrum

©Guido Frank

Tür zum Schlafrum

Lichte Breite des Durchgangs: 81 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 124 cm tief und 500 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Zimmertyp: Doppelzimmer

BREITE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 113 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Schlafrum: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 60 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 255 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 67 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 255 cm

Das Bett ist nicht auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe und in einer Höhe von mind. 15 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe des Bettes: 50 cm

Breite des Bettes: 180 cm

Badezimmer



Badezimmer

©Guido Frank



Badezimmer

©Guido Frank

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 56 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 87 cm tief und 209 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach innen.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 55 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 38 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 55 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 40 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 55 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 209 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 80 cm

Höhe des Toilettensitzes: 46 cm

Es gibt keinen Haltegriff links vom WC.

Es gibt keinen Haltegriff rechts vom WC.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 209 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 87 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 84 cm

Die Unterfahrbarkeit des Waschbeckens ist durch Verkleidungen, Schränke o. ä. eingeschränkt.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 9 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 97 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 105 cm


Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind keine Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Höhe der Duscharmatur: 92 cm

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Treppe (UG bis 1. OG)



Treppe (UG bis EG)

©Guido Frank

Vorhandene Schwellen/Stufen: 32

Höhe der Schwellen/Stufen: 16,5 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Aufzug



Aufzug

©Guido Frank



Aufzug

©Guido Frank

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 500 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 117 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 80 cm

BREITE der Kabine innen: 100 cm

TIEFE der Kabine innen: 80 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 500 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 117 cm

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

HÖCHSTE Stelle der Bedienelemente: 145 cm

TIEFSTE Stelle der Bedienelemente: 128 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke der Kabine bis zum ersten Bedienelement (mittig) ist 20 cm.

Flur/Weg/Gang innen

Wege im Erdgeschoss



Wege im Erdgeschoss

©Guido Frank



Wege im Erdgeschoss

©Guido Frank

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 147 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Wege im 1. OG



Wege im Erdgeschoss (Kopie)

©Guido Frank

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 123 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Balkon



Balkon

©Guido Frank

Balkon auf dem Zimmer zugänglich über Schwelle von 33 cm.


Zimmer 56

Schlafräum



Schlafräum

©Guido Frank



Schlafräum

©Guido Frank



Schlafräum

©Guido Frank

Tür zum Schlafraum

Lichte Breite des Durchgangs: 81 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 124 cm tief und 500 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Zimmertyp: Doppelzimmer

BREITE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 250 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 145 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Schlafraum: 73 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 66 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 210 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 68 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 300 cm

Das Bett ist nicht auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe und in einer Höhe von mind. 15 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe des Bettes: 50 cm

Breite des Bettes: 180 cm

Badezimmer



Badezimmer

©Guido Frank



Badezimmer

©Guido Frank



Badezimmer

©Guido Frank



Badezimmer

©Guido Frank

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 109 cm tief und 157 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet zur Seite (Raumspartüren, Schiebetüren).

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 56 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 25 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 56 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 25 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 56 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 102 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 90 cm

Der Zugang zur Bewegungsfläche rechts oder links vom WC ist eingeschränkt. Die Durchgangsbreite ist: 56 cm.

Höhe des Toilettensitzes: 46 cm

Es gibt keinen Haltegriff links vom WC.

Es gibt keinen Haltegriff rechts vom WC.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 109 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 157 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 84 cm

Die Unterfahrbarkeit des Waschbeckens ist durch Verkleidungen, Schränke o. ä. eingeschränkt.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 6 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 148 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 74 cm


Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind keine Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Höhe der Duscharmatur: 97 cm

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Treppe (UG bis 1. OG)



Treppe (UG bis EG)

©Guido Frank

Vorhandene Schwellen/Stufen: 32

Höhe der Schwellen/Stufen: 16,5 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Aufzug



Aufzug

©Guido Frank



Aufzug

©Guido Frank

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 500 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 117 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 80 cm

BREITE der Kabine innen: 100 cm

TIEFE der Kabine innen: 80 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 500 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 117 cm

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

HÖCHSTE Stelle der Bedienelemente: 145 cm

TIEFSTE Stelle der Bedienelemente: 128 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke der Kabine bis zum ersten Bedienelement (mittig) ist 20 cm.

Flur/Weg/Gang innen

Wege im Erdgeschoss



Wege im Erdgeschoss

©Guido Frank



Wege im Erdgeschoss

©Guido Frank

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 147 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Wege im 1. OG



Wege im Erdgeschoss (Kopie)

©Guido Frank

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 123 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Balkon



Balkon

©Guido Frank

Balkon vom Zimmer. Zugang über Schwelle von 23 cm.

Speiseraum / Restaurant

Speiseraum



Speiseraum

©Guido Frank



Speiseraum

©Guido Frank



Speiseraum

©Guido Frank



Speiseraum

©Guido Frank

Tür zum Speiseraum

Lichte Breite des Durchgangs: 106 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 150 cm

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: ca. 20 Tisch/Tische

Wege im Erdgeschoss



Wege im Erdgeschoss

©Guido Frank



Wege im Erdgeschoss

©Guido Frank

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 147 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Terrasse



Terrasse

©Guido Frank

Zahlreiche Sitzplätze auch auf der Terrasse vorhanden.

Öffentliches WC

Öffentliches WC



Öffentliches WC

©Guido Frank

Anmerkungen für den Gast: Türbreite 55 cm

Wege im Erdgeschoss



Wege im Erdgeschoss

©Guido Frank



Wege im Erdgeschoss

©Guido Frank

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 147 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

höhenverstellbares Pflegebett (von externem Dienstleister),

Andere angebotene Hilfsmittel: Bei Bedarf alles über Sanitätshaus.

Nebeneingang

Eingangsbereich



Eingangsbereich

©Guido Frank

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 98 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Weg vom Parkplatz zum Nebeneingang



Weg vom Parkplatz zum Nebeneingang

©Guido Frank

Breite des Weges: 300 cm


Länge des Weges: 10 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 6 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 10 m.

Treppe (UG bis 1. OG)



Treppe (UG bis EG)

©Guido Frank

Vorhandene Schwellen/Stufen: 32

Höhe der Schwellen/Stufen: 16,5 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Aufzug



Aufzug

©Guido Frank



Aufzug

©Guido Frank

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 500 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 117 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 80 cm

BREITE der Kabine innen: 100 cm

TIEFE der Kabine innen: 80 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 500 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 117 cm

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

HÖCHSTE Stelle der Bedienelemente: 145 cm

TIEFSTE Stelle der Bedienelemente: 128 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke der Kabine bis zum ersten Bedienelement (mittig) ist 20 cm.

Flur/Weg/Gang innen

Weg vom Nebeneingang zum Aufzug / Treppenhaus (UG)



Weg vom
Nebeneingang
zum Aufzug /
Treppenhaus (UG)

©Guido Frank

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 117 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 78 cm breit.

Wege im Erdgeschoss



Wege im
Erdgeschoss

©Guido Frank



Wege im
Erdgeschoss

©Guido Frank

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 147 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.